



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Отделение Надзорной Деятельности и профилактической работы Лазаревского района г. Сочи
354200 г. Сочи пос. Лазаревское ул. Калараш, 143а тел. 270-89-96
e-mail: ogpn_11@mail.ru
телефон доверия: 8(861)268-64-40 ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
телефон доверия: 8(863)240-66-10 Южный региональный центр МЧС России

г. Сочи

(место составления акта)

« 27 » октября 2016 г.

(дата составления акта)

10 ч. 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

отделением надзорной деятельности Лазаревского района города Сочи
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 233

по адресу/ адресам: г. Сочи, п. Головинка, ул. Коммунаров 1а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 233 от 29.09.2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная/документарная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 74
города Сочи ИНН 2318021630 ОГРН 1022302790531

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

10.10.2016г. с 11 час. 00 мин. до 27.10.2016г. по 10 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением Надзорной Деятельности и профилактической работы
Лазаревского района ОНД и ПР г. Сочи 354200 г. Сочи пос. Лазаревское ул. Калараш,
143а тел. 270-89-96

e-mail: ogpn_11@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной
должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая Тлиф Шарет Яхьевна, 29.09.2016 г. 10 ч. 00 мин.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Сочи по
пожарному надзору – Дознаватель ОАПи Д ОНД и ПР г.Сочи капитан вн. службы
Тешев Тимур Казбекович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке

проведении проверки присутствовали:

ведущая Тлиф Шарет Яхъевна

лица, отчетливо (последнее - при калачик), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридически х и (или) физических лицах допустивши х нарушения
1	2	3	4
1.	Пожарный рукав на втором этаже не перемотан на новую скатку.	57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	Тлиф Ш.Я.
2.	Пожарный рукав не присоединен к крану пожарного крана на первом этаже.	55. Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	Тлиф Ш.Я.
3.	Пожарные краны не проверены на водоотдачу с составлением акта.	42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	Тлиф Ш.Я.
4.	В медицинском кабинете допускается эксплуатация светильников без защитных плафонов, предусмотренных конструкцией.	ППР в РФ 42. Запрещается: б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;	Тлиф Ш.Я.
5.	В групповых ячейках второго этажа допускается эксплуатация электрических розеток с повреждениями.		
6.	Не проведена проверка состояния огнезащитных покрытий несущих конструкций зданий в соответствии с	ППР п.21	УКС г. Сочи УНО

	составлением акта проверки. Не предоставлены акты проверки за 2013 и 2014 года.		
7.	Допускается применение в помещениях здания декоративно-отделочных материалов и покрытия полов с классом пожарной опасности не более чем КМ2. Фактически для покрытия пола в музыкальном зале, игровых, спальнях помещениях на полу применён паркет и линолеум.	ст.134 Ф3-123	УКС г. Сочи, УНО
8.	В помещениях применены декоративно-отделочные материалы для покрытия полов с несоответствующими характеристиками.	ст.134 Ф3-123	УКС г. Сочи, УНО
9.	В проекте том 5.4.2 АПС и оповещение запроектирован и выполнен кабель для подключения пожарных извещателей к ПКП КПСЭнг-FRLS в нарушение требований ГОСТ Р 53315-2009 таб.2 (нг-LSLTx / нг-HFLTx).	Ф3-123 ст.82,83.	УКС г. Сочи, УНО
10.	Автоматические системы противопожарной защиты не сданы в эксплуатацию с составлением Акта о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию в соответствии с Прил. № 2 (обязательное) к РД 78.145-93	разд. 11 РД 78.145-93	УКС г. Сочи, УНО
11.	Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, не имеют маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, также на поворотах трассы и на ответвлениях.	(п.61 ППР РФ, п.3.22 СНиП 3.05.06-85)	УКС г. Сочи, УНО

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) органами муниципального контроля внесена:

(заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органам муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Итого предоставлено и снято документы:

_____ (подпись и печать, дата, место, должность, фамилия, имя, отчество)