



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД № 74 ГОРОДА СОЧИ  
Коммунаров ул., д. 1 а, город Сочи,  
Краснодарский край, 354202.  
Тел. / факс (8622) 74-12-07,  
E-mail: [dou@sochi.edu.ru](mailto:dou@sochi.edu.ru)

Государственному инспектору  
г.Сочи по пожарному надзору

№ \_\_\_\_\_

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
по предписанию Отделения надзорной деятельности по Лазаревскому  
р-ну г.Сочи № 223/1/ 158 от 27.10.2016 года

№ п/п	Нарушения, выявленные органами надзора	Планируемые мероприятия по устранению нарушений	Сроки выполнения	Примечание
1.	Пожарный рукав на втором этаже не перемотан на новую скатку	Перемотать пожарный рукав на втором этаже на новую скатку	25.11.16	Выполнено
2.	Пожарный рукав не присоединен к крану пожарного крана на первом этаже	Присоединить пожарный рукав к крану пожарного крана на первом этаже	25.11.16	Выполнено
3.	Пожарные краны не проверены на водоотдачу с составлением акта	Проверить пожарные краны на водоотдачу с составлением акта	25.11.16	Выполнено
4.	В медкабинете допускается эксплуатация светильников без защитных плафонов, предусмотренных конструкцией	Прикрепить защитные плафоны на светильники в медицинском кабинете	25.11.16	Выполнено
5.	В групповых ячейках второго этажа допускается эксплуатация электрических розеток с повреждениями	Произвести ремонт электрических розеток групповых ячеек второго этажа	25.11.16	Выполнено
6.	Не проведена проверка состояния огнезащитных покрытий несущих конструкций зданий в соответствии с инструкцией завода изготовителя, с составлением акта проверки. Не представлены акты проверки за 2013 и 2014 года.	Направлены письма 24.11.16 директору МКУ г.Сочи «УКС» С.В.Андреенко и начальнику управления по образованию и науке О.Н.Медведевой с просьбой об устранении нарушений требований пожарной безопасности		

7.	Допускается применение в помещениях здания декоративно-отделочных материалов и покрытия полов с классом пожарной опасности не более чем КМ2. Фактически для покрытия пола в музыкальном зале, игровых, спальнях помещений на полу применен паркет и линолеум.	Направлены письма 24.11.16 директору МКУ г.Сочи «УКС» С.В.Андрienко и начальнику управления по образованию и науке О.Н.Медведевой с просьбой об устранении нарушений требований пожарной безопасности		
8.	В помещениях применены декоративно-отделочные материалы для покрытия полов с несоответствующими характеристиками.	Направлены письма 24.11.16 директору МКУ г.Сочи «УКС» С.В.Андрienко и начальнику управления по образованию и науке О.Н.Медведевой с просьбой об устранении нарушений требований пожарной безопасности		
9.	В проекте том 5.4.2 АПС и оповещение запроектирован и выполнен кабель для подключения пожарных извещателей к ПКП КПСЭнг-FRLS в нарушение требований ГОСТ Р 53315-2009 таб.2	Направлены письма 24.11.16 директору МКУ г.Сочи «УКС» С.В.Андрienко и начальнику управления по образованию и науке О.Н.Медведевой с просьбой об устранении нарушений требований пожарной безопасности		
10.	Автоматические системы противопожарной защиты не сданы в эксплуатацию с составлением Акта о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию в соответствии с Прил.№2 к РД78.145-93.	Направлены письма 24.11.16 директору МКУ г.Сочи «УКС» С.В.Андрienко и начальнику управления по образованию и науке О.Н.Медведевой с просьбой об устранении нарушений требований пожарной безопасности		
11.	Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, не имеют маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того также на поворотах трассы и на ответвлениях.	Промаркировать провода и кабели в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того также на поворотах трассы и на ответвлениях.	До 01.12.16	✓

Заведующая МДОУ № 74:

Ш.Я. Тлиф

