



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Сочи**  
**Отделение НД и ПР Лазаревского района ул. Калараш, 143а**  
номер телефона доверия МЧС России – 8(495)617-20-59 Южного регионального центра МЧС России – 8(863)240-66-10  
(наименование территориального органа ГПН)

Предписание № 233 / 1 / 158

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
Муниципальному дошкольному общеобразовательному бюджетному учреждению  
детский сад № 74 г. Сочи.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Сочи по пожарному надзору № 233 от «29» сентября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «10» октября 2016 г. по 10 ч. 00 мин. «27» октября 2016 г. Государственным инспектором г. Сочи по пожарному надзору – дознавателем ОАП и Д ОНД и ПР г. Сочи капитан вв .сл. Тешевым Т.К. совместно с заведующей МДОУ Д/С № 74 г. Сочи Тлиф Ш.Я. проведена проверка территории, зданий и сооружений МДОБУ д/с № 74 по адресу: г. Сочи п. Головинка, ул. Коммунаров 1а

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Пожарный рукав на втором этаже не перемотан на новую скатку.	57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перемотку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	19.02.17 г.	
2.	Пожарный рукав не присоединен к крану пожарного крана на первом этаже.	Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.	19.02.17 г.	
3.	Пожарные краны не прове-	55. Руководитель организации обеспечивает	19.02.17 г.	

	рены на водоотдачу с составлением акта.	исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)		
4.	В медицинском кабинете допускается эксплуатация светильников без защитных плафонов, предусмотренных конструкцией.	42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	19.02.17 г.	
5.	В групповых ячейках второго этажа допускается эксплуатация электрических розеток с повреждениями.	ППР в РФ 42. Запрещается: б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;	19.02.17 г.	
6.	Не проведена проверка состояния огнезащитных покрытий несущих конструкций зданий в соответствии с инструкцией завода изготовителя, с составлением акта проверки. Не предоставлены акты проверки за 2013 и 2014 года.	ППР п.21	19.02.17 г.	
7.	Допускается применение в помещениях здания декоративно-отделочных материалов и покрытия полов с классом пожарной опасности не более чем КМ2. Фактически для покрытия пола в музыкальном зале, игровых, спальных помещениях на полу применён паркет и линолеум.	ст.134 Ф3-123	19.02.17 г.	
8.	В помещениях применены декоративно-отделочные материалы для покрытия полов с несоответствующими характеристиками.	ст.134 Ф3-123	19.02.17 г.	
9.	В проекте том 5.4.2 АПС и оповещение запроектирован и выполнен кабель для подключения пожарных извещателей к ПКП КПСЭнг-FRLS в нарушение требований ГОСТ Р 53315-2009 таб.2 (нг-LSLTx / нг-HFLTx).	Ф3-123 ст.82,83.	19.02.17 г.	
10.	Автоматические системы противопожарной защиты не сданы в эксплуатацию с составлением Акта о приеме технических средств сигнализации в эксплуатацию в соответствии с Прил.	разд. 11 РД 78.145-93	19.02.17 г.	



	№ 2 (обязательное) к РД 78.145-93		
II.	Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, не имеют маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, также на поворотах трассы и на ответвлениях.	(п.61 ППР РФ, п.3.22 СНиП 3.05.06-85)	19.02.17 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОАПид ОНД и ПР г. Сочи Тешев Т.К.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» октября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«27» октября 2016 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Заведующая МДОБУ ДС 74 г. Сочи Тлиф Ш.Я.  
(должность, фамилия, инициалы)

